Schaltplan RAS-4-6HVR-NC-P-2E



Markierung	NAME
CH	Kurbelgehäuseheizung
$CN_{16\text{-}17}$	Luftanschlüsse
DCL	Drosselspule
MC	Elektromotor (für den Kompressor)
MOF	Elektromotor (für den Außenlüfter)
MV	Elektronisches Expansionsventil
$NF_{1\text{-}2,4\text{-}8}$	Störschutzfilter (Ferritring)
PCB_1	PCB für Steuerung
PCB_2	PCB für Dip-Schalter
PCB_3	PCB für Lüfter
Pd	Drucksensor (Abluftseite)
PSH	Hochdruckunterbrechervorrichtung
PSL	Niederdruckschalter (zur Steuerung)
RVR	Vier-Wegeventilspule.
SVA	Magnetventilspule (für Hoch-/Niederdruckbypass)
TB_1	Anschlussleiste
TCO	Thermische Abschaltung
$THM_{7\text{-}9}$	Thermistor